



## 测试报告

报告编号: THSH1512186832-CN

日期: 2015/12/25

申请人 : 上海友邦电气(集团)股份有限公司  
: 上海市松江区佘山工业区吉业路 528 号

样品描述 : 防水接头

型号 : 尼龙型

商标 : 

样品收到日期 : 2015/12/18

测试周期 : 2015/12/18 至 2015/12/25

测试要求 : IP67

测试方法 : IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013

测试结果 : 所送样品符合 IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 中的 IP67 的要求



上海世通检测技术服务有限公司.

授权签名

  
Shi Lei/Kevin 施雷  
批准签字人

Page 1 of 3

This document is issued subject to GTS CENERAL CONDITIONS OF SERVICE, and shall not be reproduced except in full or with written approval by GTS Testing.

上海世通检测技术服务有限公司.

上海闵行区梅陇西路 968 号

电话: (86-21) 3363 7866 传真: (86-21) 3363 7858 邮箱: info@gts-lab.com 网址: http://www.gts-lab.com

## 测试报告

报告编号: THSH1512186832-CN

日期: 2015/12/25

## 测试结果

### 测试方法和条件

#### 1. 防尘测试 IP6X(参考 IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013), 条款 13.4 和 13.6)

测试条件:

最大压差: 2kPa

持续时间: 8h

测试结果: 腔室内无灰尘进入

判定: 合格

#### 2. 防水测试 IPX7(连续浸泡) (参考 IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 条款 14.2.7)

测试条件:

其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m。

试验时间: 30 min

测试结果: 测试 30 分钟后, 样品取出拆开检查, 腔室内没有水渗入

判定: 合格

### 测试图片:



## 测试报告

报告编号: THSH1512186832-CN

日期: 2015/12/25

### 测试样品图片



\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*